

---

# Certificazioni Armadi e cassaforti ignifughe

Elenco delle principali certificazioni per Armadi liquidi pericolosi e Cassaforti

ETL Semko

Certificazione per proteggere, oltre alla carta, anche i supporti digitali dalla distruzione dovuta ad un incendio e/o all'acqua.

Nota: per supporto digitale si intende quel supporto che non ha la pellicola come i CD,DVD,chiavette USB,memory stick ecc.

Per tutti i supporti con la pellicola (floppy,cassette,zip ecc.) è necessario utilizzare prodotti per la protezione dei supporti magnetici.

-----

TU di Braunschweig

Secondo normativa VDMA 24991 (60P-120P-60DIS-120DIS).

-----

UL Underwriters Laboratories (USA)

Con test di resistenza al fuoco, test di resistenza e impatto al fuoco e test di resistenza all'esplosione.

- UL 30' resistenza di 30 minuti fino a 843°C.

- UL 60' resistenza di 1 ora fino a 927°C

- UL 120 resistenzadi 120' a 1010° C.

La temperatura interna durante il test rimane al di sotto dei 177°C, ben inferiore ai 232°C alla quale la carta brucia, per la protezione dei supporti magnetici è ideale una temperatura inferiore ai 52°C e l'umidità al di sotto dell'80%

-----

Certificazione ignifuga S60P / S120P

Per documenti cartacei, rispettivamente 60 o 120 minuti di permanenza a 1090°C della cassaforte contenente documenti e materiale cartaceo; l'interno della stessa non deve superare i 150 °C, in quanto la carta a 180 °C si autocombustiona.

-----

Certificazione ignifuga S60 DIS / S120 DIS

Per supporti magnetici , rispettivamente 60 o 120 minuti di permanenza a 1090 °C della cassaforte contenente supporti magnetici; l'interno della stessa non deve superare i 50 °C in quanto i supporti magnetici a 80 °C si smagnetizzano.

-----

UNI EN 14470-1 (gennaio 05)

Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio

Armadi di stoccaggio di sicurezza per liquidi infiammabili

-----

---

UNI EN 14470-2 (gennaio 07)

Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio

Armadi di sicurezza per bombole di gas pressurizzato

-----

UNI EN 1047-1 (febbraio 06)

Certificazione Europea il cui test prevede la resistenza del prodotto al fuoco per 60 o 120 minuti e anche la caduta da 9,15 mt. per verificare la resistenza del prodotto al crollo dell'edificio. Mezzi di custodia - Classificazione e metodi di prova per la resistenza al fuoco

Armadi di sicurezza per dati e contenitori per dischetti

-----

EN-1143

Certificazione Europea per la resistenza della cassaforte ai tentativi di apertura forzata.

Va dal grado I al grado VII ed in base al grado è possibile assicurare il contenuto per un certo valore.

- Classe 0: contenuto assicurabile fino a € 52.000
- Classe I: contenuto assicurabile fino a € 103.000
- Classe II: contenuto assicurabile fino a € 258.000
- Classe III: contenuto assicurabile fino a € 413.000
- Classe IV: contenuto assicurabile fino a € 568.000
- Classe V: contenuto assicurabile fino a € 723.000
- Classe VI: contenuto assicurabile fino a € 878.000
- Classe VII: contenuto assicurabile fino a € 1.033.000